

Підприємством з 01 вересня 2021 року буде проводитися заповнення системи централізованого опалення хімічно очищеною водою.

Для уникнення затоплення квартир **необхідно припинити усі роботи з ремонту** внутрішньобудинкової системи централізованого опалення, а також будь-які втручання у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення.

Звертаємо особливу увагу, що крани «Маєвського» та інші крани для спуску повітря та води системи теплоспоживання повинні бути в закритому положенні.

Телефони для довідок:

5-39-34 - виробничо-технічний відділ,

5-75-54, 098 181-85-15 - аварійно-диспетчерська служба

КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»